

# PRÜFBERICHT

Beratungsring Gemüse  
Martin Keller  
Herrenhalde 80  
3232 Ins  
Schweiz

E-Mail: @@martin.keller@beratungsring.ch@@

Auftrag: 2023-03981 Bewässerungswasser Seeland

Probe: Bewässerungswasser Seeland, 16.05.2023

Proben-Nr.: 754906

Charge: 31, Grossmooskanal

Packmittel: HDPE Flasche

Eingang: 16.05.2023

Eingangszustand: einwandfrei - gekühlt

Temperatur: 9.4°C

Prüfparameter		Resultat	Spezifikation	Methode	Status
Enterokokken	[KBE/100 mL]	380	< 300	ISO 7899-2	ISO17025
Escherichia coli	[KBE/100 mL]	>1500	< 1000	ISO 9308-1	ISO17025

## Legende:

BG: Bestimmungsgrenze  
n.n.: nicht nachweisbar (< DG)  
K: Kundenspezifikation  
SV: Einzelwert

LOQ: Limit of quantitation

DG: Detektionsgrenze  
KBE: koloniebildende Einheiten  
SP: bekannte Verunreinigung  
RSD: relative Standardabweichung

LOD: Limit of detection

\*: ausserhalb Akkreditierung  
TS: Trockensubstanz  
NESP: unbekannte Verunreinigung  
MV: Mittelwert  
EX: Die Analyse wurde in einem externen Labor durchgeführt

## Beurteilung

Die vorliegende Probe **entspricht nicht** den genannten Vorgaben.

**Belp, 31. Mai 2023**

Die Analysenergebnisse wurden im 4-Augenprinzip in einem validierten System elektronisch freigegeben, somit ist dieser Prüfbericht ohne Unterschrift gültig.